

### การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประจำปี 2566

แนวทางการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. ออกแบบระบบการเผาไหม้เพื่อให้การใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	อัตราการใช้ความร้อนเป็นไปตามเป้าหมายของโรงไฟฟ้า SPP	อัตราการใช้ความร้อนโรงไฟฟ้า SPP มีค่าเฉลี่ยเท่า = 8,806 Btu/kWh
2. บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรตามแผนงานประจำปี	เป้าหมาย = 8,800 Btu/kWh)	
3. คิดค้นและพัฒนาวิธีลดใช้พลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ลดการใช้พลังงานให้ได้ตามเป้าหมาย	จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน